

# Vyhodnotenie pripomienok k zmenám a doplnkom č.1 KURS 2001 – ZAHRANIČNÍ PRIPOMIENKOVATELIA

Pripomienkovateľ:	Pripomienka:	Vyjadrenie:
<p>Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor územního plánování Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha</p> <p>14.4.2010</p>	<p>Konstatujeme, že mezi ČR a SR ve směru Zlín – Žilina na českou rozvojovou hlavní osu navazuje pouze slovenská sekundární rozvojová osa.</p> <p>U technické infrastruktury postrádáme vazbu na záměr E1 400 kV (PÚR ČR 2008 čl.139 ve směru Otrokovice – Vizovice - Střelná-hranice SR) - nenávaznost na území SR (jen 220 kV). Dále u záměru SR 2x400 kV ve směru na Nošovice (patrně posílení stávající trasy) – konstatujeme nenávaznost na území ČR (nyní pouze stávající 400 kV), což bude případně řešeno v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje ČR.</p>	<p>- berie sa na vedomie</p> <p>- Akceptuje sa. SEPS, a.s. uvažuje s rekonštrukciou 220 kV vedenia V270 Považská Bystrica - št. hranica SR/ČR (Lískovec) na 2x400 kV vedenie</p>
<p>Krajský úřad Zlínského kraje Tř. Tomáše Bati 3792 761 90 Zlín</p> <p>ako súčasť listu Ministerstva pro místní rozvoj zo 14.4.2010</p>	<p>Návrh změn a doplňků č. 1 KÚRS 2001 v textové části kap. 5.2.5 Elektrická energie vymezuje koridor stávajícího vedení VVN 220 kV V270 Považská Bystrica - st. hranice ČR (Lískovec) pro výstavbu nového 2 x 400 kV vedení ZVN, přičemž se koridor rozšíří ze současných 55 m na 80 m ochranného pásma. V grafické části změny je vyznačeno jen stávající vedení 220 kV V270 Považská Bystrica - st. hranice ČR (Lískovec) bez návrhu nového vedení 2 x 400 kV.</p> <p>ZÚR ZK na území Zlínského kraje posílení stávajícího vedení VVN 220 kV směrem na Lískovec nenavrhují. Na tuto situaci jsme již upozornili ve vyjádření k návrhu ZaD č.2 ÚPN VÚC TK ze dne 28. ledna 2010, které Vám bylo zasláno na vědomí. Dále upozorňujeme, že v Návrhu změn a doplňků č. 1 KÚRS 2001 a rovněž v Návrhu ZaD č.2 ÚPN VÚC TK došlo k vypuštění navrhovaného vedení VVN 400 kV (Bystričany - Bošáca – ČR Strání).</p> <p>ZÚR ZK navrhuje jako pokračování tohoto vypuštěného vedení koridor územní rezervy – elektrické vedení VVN 110 kV Uherský Brod – Strání (- Slovensko).“</p>	<p>- grafická časť je schéma koridorov elektrických sietí v topografickom vyjadrení</p> <p>- Akceptuje sa. SEPS, a.s. uvažuje s rekonštrukciou 220 kV vedenia V270 Považská Bystrica - št. hranica SR/ČR (Lískovec) na 2x400 kV vedenie</p> <p>- Neakceptuje sa. SEPS, a.s. ako prevádzkovateľ Prenosovej sústavy SR zásadne nesúhlasí s výstavbou medzištátnych vedení 110 kV tam, kde predmetná funkčnosť elektrizačnej sústavy je zabezpečená vedeniami 400 kV, resp. 220 kV.</p>